

Brandschutz - Bauliche Maßnahmen:

- B01 Brandschutz-Auflagen aus der Baugenehmigung sind umgesetzt. Webcode: T67E (...)
- B02 Alle Gebäudeteile entsprechen den erforderlichen Feuerwiderstandsklassen. WCode: F2E (...)
- B03 Alle Brandabschnitte sind abgegrenzt. Webcode: F3E (...)

Brandschutz - Technische Maßnahmen:

- B04 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen regelmäßig geprüft mit Dokumentation. T78E bis F333E (...)
- B05 Die Firma hält ausreichend geeignete Löschmittel bereit. (siehe ASR A2.2) Webcode: F5E (...)
- ... Pulverlöcher ... CO²-Löcher ... Löschdecken ... Sprinkler ... Sonstiges:

Brandschutz - Betriebliche Maßnahmen:

- B06 Notausgänge, Flucht- und Rettungswege sind ausgeschildert und frei. Webcode: T68E (...)
- B07 Die Sicherheitsbeleuchtung funktioniert. Webcode: F7E (...)
- B08 Sicherheitsbestimmungen mit feuergefährlichen Stoffen werden eingehalten. WCode: F8E (...)
- B09 Beschäftigte sind über besondere Gefahren durch Zündquellen unterrichtet. Webcode: F9E (...)

Brandschutz - Organisatorische Maßnahmen

- B10 An Arbeitsplätzen lagert maximal der Tagesbedarf entzündlicher Stoffe. Webcode: T69E (...)
- B11 Die Feuerlöscher sind gut sichtbar und erreichbar angebracht. Webcode: F11E (...)
- B12 Die Feuerlöscher werden alle zwei Jahre geprüft. Webcode: F496E (...)
- B13 Die Mitarbeiter sind im Umgang mit den Feuerlöschern unterwiesen. Webcode: F12E (...)
- B14 Ein Alarmplan für den Brandfall ist erstellt und den Mitarbeitern bekannt. Webcode: F13E (...)
- B15 Brandschutzbegehungen werden mindestens alle zwei Jahre durchgeführt. WCode: F14E (...)
- B16 Die Verbotsschilder hängen an den jeweils zutreffenden Stellen. Webcode: F15E (...)

Für **Explosionsschutz** gibt es eine eigene Selbstauskunft.

Webcodes: T98E bis F288E

Weitere Anmerkungen:

_____, den ____ . ____ . 20____
Ort Datum

Firmenstempel und Unterschrift



Rheinland-Pfalz